



FLESBERG KOMMUNE
Teknikk, plan og ressurs

Roger Strandås

3624 Lyngdal I Numedal

Deres ref:	Vår ref:	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
	2008/988-	RS	98/20/0/0	19.03.2009

Referat fra forhåndskonferanse

Viser til gjennomført forhåndskonferanse i dag. Tilstede var tiltakshaver Roger Strandås, ansvarlig søker Pål Sletten og saksbehandler Roy Sjødal.


Det er enighet om:

Det leveres en liste til tiltakshaver i dag med naboinformasjon, så snart Flesberg kommune har mottatt og registrert varsel til naboer og det ikke er noen protester, kan kommunen behandle søknad med sak nr 2008/988.

Det leveres kontrollplan fra ansvarlig søker/ utførende med viktige og kritiske områder, som er – Dreneringen må være så lav at alt vann vil bli drenerert vekk fra grunnmurene. Kontroll og dokumentasjon med bilder av dreneringen, samt kontroll av laveste høyde på rør som skal lede vannet vekk fra grunnen. Dette må ansvarlig utførende dokumentere.

Ved befaring i dag ble tiltakshaver gjort oppmerksom på vann som smeltet fra tak og ble ledet ned ved inngang til kjeller. Vannet fra takrenner må ledes med rør vekk fra grunnmuren for og unngå fuktighet i kjeller. Det må straks gjøres tiltak for å unngå dette.

Med hilsen
Flesberg kommune


Roy Sjødal tilsynsling

Kopi T Sjøf Jon Kåre Jonsson
Widar Stoltz helse og sosial
Bente Dalen